

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЗНЕСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
село Вознесеновка

02 апреля 2024 года

№19

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах сельских населенных пунктов Вознесеновского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов на территории Вознесеновского сельского поселения администрация Вознесеновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах сельских населенных пунктов, расположенных на территории Вознесеновского сельского поселения.

2. Обнародовать настоящее постановление в общедоступных местах и разместить на официальном сайте администрации Вознесеновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения



Л. Н. Чернявская

**Утверждён
постановлением администрации
Вознесенского сельского поселения
от 02 апреля 2024 года №19**

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах сельских (городских) населенных пунктов Вознесенского сельского поселения.

Сельские населенные пункты с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб от 300 до 1000 – должны иметь прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 – должны иметь не менее, чем две прицепные пожарные мотопомпы.

За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку и отработавший порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

В каждом жилом домовладении (у жилых строений) должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами.

Каждое жилое строение должно укомплектовываться огнетушителем вместимостью не менее 5 литров, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

В сельских населенных пунктах на стенах (на заборе) индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.